



NOTICE TO USER – AVIS À L'UTILISATEUR

- 1) The Law on the Transportation of Dangerous Goods applies to mobile tanks manufactured by Les Industries Desjardins Ltée.
- 2) The tank may be used for the transportation of diesel or gasoline.
- 3) The placard or the label relative to the product contained by the tank shall always be displayed. It must conform to the law on the Transportation of Dangerous Goods.

- 1) La loi sur le transport des marchandises dangereuses s'applique aux réservoirs mobiles fabriqués par Les Industries Desjardins Ltée.
- 2) Le réservoir peut être utilisé pour le transport du diesel ou de l'essence
- 3) Toujours avoir en place l'autocollant relatif au produit que contient le réservoir. L'autocollant doit être conforme à la loi sur le transport des matières dangereuses.



Diesel



Essence



Moins de 450 Litres




Diesel





Essence



Moins de 450 Litres

- 4) The identification plate must not be altered or withdrawn
 - 5) During transport, the tank must be secured to the vehicle.
 - 6) The vent shall be in place at any moment.
 - 7) A pump shall not be installed on openings bearing that symbol
- 
- 8) Liquidtightness of double wall tanks must be checked periodically.
 - 9) Water may accumulate by condensation at the bottom of the tank. It must be withdrawn periodically. A filter shall be installed at pump.
 - 10) Before using the tank, firmly fix this one on a rigid plane surface of a vehicle, use a minimum of 8 bolts ½ grade 5.

- 4) La plaque d'identification ne doit pas être altérée ou retirée
 - 5) Lors du transport, le réservoir doit être solidement ancré au véhicule.
 - 6) L'évent doit être sur le réservoir en tout temps.
 - 7) Ne pas installer de pompe sur les ouvertures portant ce symbole.
- 
- 8) L'étanchéité des réservoirs à double paroi doit être vérifiée périodiquement.
 - 9) Soutirer périodiquement l'eau qui pourrait s'accumuler par condensation au fond du réservoir. Un filtre doit être installé à la sortie de la pompe.
 - 10) Avant d'utiliser le réservoir, fixer solidement celui-ci sur une surface rigide et plane d'un véhicule, utiliser minimum 8 boulons ½ grade 5.



PIÈCE/ITEM	MATÉRIEL/MATERIAL	DESCRIPTION
A	Acier Steel	Réservoir mobile soudé certifié CAN/CGSB 43.146-2016 Steel welded mobile storage tank certified CAN/CGSB 43.146-2016
B	Aluminium machiné Machined aluminium	Bouchon pour remplissage avec joint torique Fill up cap with gasket seal
C	Vinyle Vynil	Autocollant Desjardins 9" x 3" Desjardins 9"x3" trademark label
D	Vinyle Vynil	Étiquette "Pas de pompe" 2" x 2" NO PUMP symbol label 2"x2"
E	Aluminium Aluminium	Évent urgence Emergency vent
F	Vinyle Vynil	Autocollant ONGC ONGC Markings